

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Freistehende Einwurfsäule für Wäscheabwurfsystem Ø 250 mm - Edelstahl

Referenzprodukt: Freistehende Einwurfsäule SOLITAIRE - Edelstahl Ø 250 mm, HKW

Art.-Nr.: 9048

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer freistehenden Einwurfsäule als oberer Einwurfabschluss eines Wäscheabwurfsystems mit Rohrrinnendurchmesser ca. 250 mm.

Die Einwurfsäule ist in gebürstetem Edelstahl auszuführen. Die Materialstärke beträgt gemäß technischer Herstellerangabe 0,6 mm. Der Rohrrinnendurchmesser beträgt 250 mm mit fertigungsbedingten Toleranzen. Gesamthöhe an der hinteren Kante 980 mm, Höhe vorne 865 mm. Die Bedienung bzw. der Verschluss erfolgt über einen Muschelgriff.

Die Einwurfsäule ist passend zum vorgesehenen Wäscheabwurfsystem auszurichten und standsicher sowie dauerhaft funktionsfähig anzuschließen. Bei Anschluss an PVC-Wäscheabwurfschächte ist ein geeigneter Kantenschutz entsprechend Systemvorgabe vorzusehen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	freistehende Einwurfsäule für Wäscheabwurfsystem
Einbauart	freistehend / oberer Einwurfabschluss
System / Verwendung	Wäscheabwurfsystem Ø 250 mm
Material / Oberfläche	Edelstahl, gebürstet
Materialstärke	0,6 mm gemäß technischer Herstellerangabe
Rohrrinnendurchmesser	250 mm; fertigungsbedingte Abweichungen zulässig
Gesamthöhe hinten	980 mm
Höhe vorne	865 mm
Bedienung / Verschluss	Muschelgriff
Kompatibilität	für Wäscheabwurfsysteme Ø 250 mm
PVC-Anschluss	geeigneten Kantenschutz gemäß Systemvorgabe vorsehen
Montage	standsicher, lot- und fluchtgerecht sowie funktionsfähig anschließen

Hinweis zu Herstellerangaben: Auf der Produktseite werden zur Materialstärke an unterschiedlicher Stelle 1,0 mm und in den detaillierten technischen Daten 0,6 mm genannt. Für diese Leistungsbeschreibung wurde die Angabe aus dem Abschnitt „Technische Daten“ mit 0,6 mm zugrunde gelegt.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Freistehende Einwurfsäule Wäscheabwurf Ø 250 mm, Edelstahl, liefern

Langtext:

Freistehende Einwurfsäule als oberer Einwurfabschluss für ein Wäscheabwurfsystem mit Rohrlinnendurchmesser ca. 250 mm liefern.

Ausführung in gebürstetem Edelstahl, Materialstärke 0,6 mm gemäß detaillierter technischer Herstellerangabe. Rohrlinnendurchmesser 250 mm mit fertigungsbedingten Toleranzen; Gesamthöhe hinten 980 mm; Höhe vorne 865 mm; Bedienung/Verschluss mittels Muschelgriff. Bei Anschluss an PVC-Wäscheabwurfschächte geeigneten Kantenschutz gemäß Systemvorgabe vorsehen.

Referenzprodukt: Freistehende Einwurfsäule SOLITAIRE - Edelstahl Ø 250 mm, HKW, Art.-Nr. 9048. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Freistehende Einwurfsäule montieren und anschließen

Langtext:

Vorstehend beschriebene freistehende Einwurfsäule am vorgesehenen Wäscheabwurfsystem fachgerecht montieren, lot- und fluchtgerecht ausrichten, standsicher herstellen und betriebsfertig anschließen. Anschlussdurchmesser und Passgenauigkeit vor Montage prüfen. Erforderliche systemgerechte Anschluss-, Dicht- und Befestigungsarbeiten einschließlich üblicher Nebenleistungen ausführen. Bei PVC-Schacht geeignetes Kantenschutzprofil entsprechend Systemvorgabe einsetzen. Muschelgriff und Einwurffunktion prüfen; abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Vor Ausführung sind Rohrdurchmesser, Einbausituation, Standsicherheit, Anschlussdetails und gegebenenfalls erforderlicher Kantenschutz am Bestand zu prüfen. Fertigungsbedingte geringe Durchmesserabweichungen sind bei der Anschlussplanung zu berücksichtigen.

Die endgültige Prüfung und Festlegung der einschlägigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.