

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Einwurfür 450 - BRANDSCHUTZ T30

Referenzprodukt: Einwurfür 450 - BRANDSCHUTZ T30, HKW/ELVACU

Art.-Nr.: 9430-45

GTIN: 0735654768500

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Brandschutzhinweis: Der Hersteller bezeichnet das Referenzprodukt mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 30 Minuten. Die projektspezifisch erforderliche Klassifizierung, Verwendbarkeit, Einbausituation, Zulassung/Nachweisführung und Übereinstimmung mit dem Brandschutzkonzept sind vor Ausschreibung und Ausführung durch die Fachplanung zu prüfen. Die Produktangabe allein ersetzt keinen projektspezifisch erforderlichen bauordnungsrechtlichen Nachweis.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer Einwurfür für einen Wäscheabwurfschacht, mit Blockzarge, für erhöhte brandschutztechnische Anforderungen. Öffnungsmaß H/B 320 x 320 mm, Blockzarge/Außenmaß H/B 430 x 430 mm, Einbautiefe 42 mm.

Verschluss über austauschbaren DIN-Halbzylinder. Türanschlag rechts; Ausführung mit linkem Anschlag nur bei entsprechender planerischer Festlegung. Oberfläche lichtgrau, ähnlich RAL 7035. Referenzprodukt ohne Selbstschließung; Selbstschließung vom Hersteller als Option angegeben. Herstellerangabe zur Feuerwiderstandsfähigkeit: 30 Minuten.

Die Einwurfür ist systemgerecht in die vorgesehene Schacht-/Türschurrenkonstruktion einzubauen. Erforderliche Zusatzteile, insbesondere Befestigungssatz, Beschläge oder eine optionale Türfeder zur Selbstschließung, sind nur dann Bestandteil der Leistung, wenn sie in der Planung bzw. den LV-Positionen ausdrücklich gefordert werden.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Einwurfür mit Blockzarge für Wäscheabwurfschacht
Baugröße / System	Ausführung 450
Öffnungsmaß H/B	320 x 320 mm
Blockzarge / Außenmaß H/B	430 x 430 mm
Einbautiefe	42 mm
Verschluss	DIN-Halbzylinder, austauschbar
Türanschlag	rechts; links nur nach projektspezifischer Festlegung
Selbstschließung	nein; als optionale Ausführung/Zusatzausstattung möglich
Oberfläche	lichtgrau, ähnlich RAL 7035
Herstellerangabe Feuerwiderstand	30 Minuten
Passende Schachtgrößen laut Hersteller	Ø 300 / 350 / 400 / 450 mm mit passender 450 x 450 mm Türschurrenkonstruktion
Brandschutznachweis	projektspezifisch durch Fachplanung zu prüfen und festzulegen
Zusatzteile	nur gemäß Planung/LV, z. B. Befestigungssatz oder Türfeder

Einbauhinweis: Vor Bestellung und Montage sind Öffnungsmaß, Zargenaußenmaß, Einbautiefe, Türanschlag, Schacht-/Türschurrengeometrie, Befestigung sowie die brandschutztechnisch erforderliche Einbausituation und Nachweisführung abzugleichen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Einwurftür 450 für brandschutztechnische Anforderungen, liefern

Langtext:

Einwurftür mit Blockzarge für Wäscheabwurfschacht liefern. Öffnungsmaß 320 x 320 mm, Blockzarge/Außenmaß 430 x 430 mm, Einbautiefe 42 mm. Verschluss mittels austauschbarem DIN-Halbzylinder. Türanschlag rechts. Oberfläche lichtgrau, ähnlich RAL 7035. Referenzausführung ohne Selbstschließung. Herstellerangabe zur Feuerwiderstandsfähigkeit: 30 Minuten.

Die projektspezifisch erforderliche brandschutztechnische Klassifizierung, Verwendbarkeit und Nachweisführung sind durch die Fachplanung vor Ausführung festzulegen.

Referenzprodukt: Einwurftür 450 - BRANDSCHUTZ T30, HKW/ELVACU, Art.-Nr. 9430-45. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Einwurftür mit Blockzarge montieren und prüfen

Langtext:

Vorstehend beschriebene Einwurftür einschließlich Blockzarge fachgerecht in die vorgesehene Schacht-/Türschurrenkonstruktion einbauen, ausrichten, befestigen und betriebsfertig herstellen. Öffnungsmaß, Außenmaß, Einbautiefe, Türanschlag und Anschlusskonstruktion vor Montage prüfen. Verschlussfunktion des DIN-Halbzylinders sowie freie Türbewegung prüfen. Brandschutztechnisch relevante Befestigungs-, Anschluss- und Einbaudetails ausschließlich entsprechend der projektspezifischen Planung und den hierfür maßgebenden Nachweisen ausführen. Abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Optionales Zubehör oder Zusatzleistungen, insbesondere Selbstschließung/Türfeder, besondere Beschläge und Befestigungsmittel, sind nur einzurechnen, soweit diese ausdrücklich Bestandteil der ausgeschriebenen Leistung sind.

Die Bezeichnung 'BRANDSCHUTZ T30' und die Herstellerangabe '30 Minuten feuerbeständig' werden als Referenzproduktangaben wiedergegeben. Sie ersetzen nicht die projektspezifische Prüfung der geforderten Feuerwiderstandsklasse, der zulässigen Einbausituation sowie erforderlicher Zulassungen, Verwendbarkeits- oder Übereinstimmungsnachweise. Die endgültige Festlegung obliegt der Fachplanung bzw. dem Brandschutzkonzept.