

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Freistehende Einwurfsäule SOLITAIRE - Edelstahl Ø 285 mm

Referenzprodukt: Freistehende Einwurfsäule SOLITAIRE - Edelstahl Ø 285 mm, HKW/ELVACU

Art.-Nr.: 9050

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Hinweis: Brand-, Rauch-, Schall- oder sonstige bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen und nicht allein aus den nachstehenden Produktmerkmalen abzuleiten.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer freistehenden Einwurfsäule aus hochglanzpoliertem Edelstahl für ein Wäscheabwurfssystem mit Nenn-/Rohrinnendurchmesser 285 mm.

Gesamthöhe 980 mm, Fronthöhe ca. 865 mm. Integrierte Einwurftür mit Muschelgriff. Die Einwurfsäule ist als freistehendes Einwurfelement für das zugehörige Schachtsystem auszuführen und vor Montage auf tatsächlichen Rohrdurchmesser und Systempassung abzustimmen.

Die Herstellerunterlagen dieser Baureihe enthalten bei einzelnen Varianten abweichende Angaben zur Materialstärke (Kurzangabe 1 mm, detaillierte Beschreibung 0,6 mm). Für die technische Mindestanforderung wird deshalb die detaillierte Angabe 0,6 mm zugrunde gelegt; vor Bestellung ist die Ausführung verbindlich zu bestätigen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	freistehende Einwurfsäule SOLITAIRE
System	Wäscheabwurfssystem
Material	Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert
Materialstärke	0,6 mm gemäß detaillierter Herstellerbeschreibung; vor Bestellung bestätigen
Rohrinnendurchmesser / Nennmaß	285 mm
Gesamthöhe	980 mm
Fronthöhe	ca. 865 mm
Bedienung Einwurftür	Muschelgriff
Aufstellung	freistehend
Systemkompatibilität	für Wäscheabwurfssystem Ø 285 mm; tatsächlichen Rohrdurchmesser und Passung vor Ausführung prüfen

Einbauhinweis: Vor Bestellung und Montage sind insbesondere der tatsächliche Rohrdurchmesser, die Systempassung, die Einbauhöhe und die konstruktiv erforderliche Befestigung/Abstützung zu prüfen. Bei Anschluss an PVC-Rohr ist das für diese Baureihe vorgesehene Kantenschutzprofil bzw. der systemgerechte Übergang gesondert zu berücksichtigen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Freistehende Einwurfsäule DN 285, Edelstahl, liefern

Langtext:

Freistehende Einwurfsäule für Wäscheabwurfsystem Ø 285 mm liefern.

Edelstahl hochglanzpoliert; Materialstärke gemäß detaillierter Herstellerbeschreibung 0,6 mm, vor Bestellung zu bestätigen; Gesamthöhe 980 mm; Fronthöhe ca. 865 mm; integrierte Einwurftür mit Muschelgriff. Tatsächlichen Rohrdurchmesser, Anschlusskompatibilität und erforderlichen Übergang zum Schachtsystem vor Ausführung prüfen.

Referenzprodukt: Freistehende Einwurfsäule SOLITAIRE - Edelstahl Ø 285 mm, HKW/ELVACU, Art.-Nr. 9050. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Freistehende Einwurfsäule montieren und ausrichten

Langtext:

Vorstehend beschriebene Einwurfsäule fachgerecht in das Wäscheabwurfsystem integrieren, lot- und fluchtgerecht ausrichten und betriebsfertig herstellen. Vor Montage tatsächlichen Rohrdurchmesser, Systempassung, Anschlussstellen, erforderliche Befestigung/Abstützung und Einbauhöhe prüfen. Einwurftür und Muschelgriff auf vollständige Funktion prüfen. Übergänge so herstellen, dass eine sichere, dauerhaft funktionsfähige und für den vorgesehenen Betrieb geeignete Verbindung entsteht. Abschließend vollständige Funktionsprüfung durchführen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Vor Ausführung sind insbesondere tatsächlicher Rohrdurchmesser, Anschlusskompatibilität, Gesamthöhe, Fronthöhe sowie die konstruktive Befestigung und Abstützung zu prüfen.

Die Materialstärke ist wegen abweichender Herstellerangaben vor Bestellung verbindlich zu bestätigen. Bei Anschluss an PVC-Rohr ist ein geeigneter Kantenschutz bzw. systemgerechter Übergang gesondert vorzusehen. Die endgültige Festlegung der einschlägigen Normen, ATV, Brandschutzanforderungen, Vertragsbedingungen und projektspezifischen Vorgaben bleibt Aufgabe der ausschreibenden bzw. planenden Stelle.