

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Türschurrenrohr - Edelstahl Ø 250 mm - quadratisch

Referenzprodukt: Türschurrenrohr - Edelstahl Ø 250 mm - quadratisch, HKW
Art.-Nr.: 708260-25
GTIN: 0735654764755
Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Einwurftür, Wandaufbau, Einbautiefe, Schachtführung, Auflagerung, Befestigung sowie Brand-, Rauch- und Schallschutzanforderungen sind projektspezifisch durch die Fachplanung festzulegen. Herstellerangaben ersetzen keine projektspezifisch erforderlichen Nachweise.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines Türschurrenrohres aus Edelstahl mit quadratischem Schurrenkasten für einen Wäscheabwurfschacht der Systemgröße Ø 250 mm.

Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 0,6 mm. Gesamthöhe 980 mm, Nutzhöhe 930 mm. Quadratischer Schurrenkasten außen 252 x 252 mm, Tiefe 250 mm; Abstand des Schurrenkastens zur oberen Kante 198 mm. Einschließlich 16 Einziehmutter zur Befestigung der Einwurftür.

Datenhinweis: HKW nennt auf der Produktseite für den Rohrinne Durchmesser 250 mm eine Toleranz von '+/- 2 cm', weist zugleich aber auf fertigungsbedingte Durchmesserabweichungen im Bereich weniger Millimeter hin. Diese Angaben sind widersprüchlich. Vor Bestellung und Ausführung ist die maßgebende Toleranz für Art.-Nr. 708260-25 vom Hersteller bestätigen zu lassen.

Die Tiefe des Türschurrenkastens kann laut Hersteller vor Ort auf das erforderliche Maß gekürzt werden. Dabei ist die benötigte Einbautiefe der gewählten Einwurftür zu beachten.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Türschurrenrohr mit quadratischem Schurrenkasten
Systemgröße / Nennmaß	Ø 250 mm
Material	Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert
Materialstärke	0,6 mm
Rohrinne Durchmesser	250 mm; Toleranz vor Bestellung mit Hersteller klären
Gesamthöhe	980 mm
Nutzhöhe	930 mm
Differenz Gesamt-/Nutzhöhe	ca. 50 mm
Schurrenkasten außen	252 x 252 mm (H x B)
Tiefe Schurrenkasten	250 mm; vor Ort kürzbar
Abstand Schurrenkasten zur oberen Kante	198 mm
Türbefestigung	16 Einziehmutter zur Befestigung der Einwurftür
Fertigungshinweis	Hersteller nennt leichte Durchmesserabweichungen im Bereich weniger Millimeter
Montage	lot- bzw. fluchtgerecht, spannungsarm, lagegerecht und dauerhaft gesichert

Einbauhinweis: Vor Montage tatsächlichen Rohrdurchmesser, Anschlussgeometrie, Wandaufbau, Türtyp und erforderliche Einbautiefe prüfen. Eine Kürzung der Kastentiefe ist auf die gewählte Einwurftür abzustimmen. Schurrenkasten lagegerecht ausrichten; Übergänge im Schachtinneren sind ohne den Wäschetransport störende Vorsprünge herzustellen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Türschurrenrohr quadratisch, Edelstahl, Ø 250 mm, liefern

Langtext:

Türschurrenrohr mit quadratischem Schurrenkasten für einen Wäscheabwurfschacht der Systemgröße Ø 250 mm liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 0,6 mm, Gesamthöhe 980 mm, Nutzhöhe 930 mm. Schurrenkasten außen 252 × 252 mm, Tiefe 250 mm, Abstand zur oberen Kante 198 mm. Einschließlich 16 Einziehmuttern zur Befestigung der Einwurftür. Kastentiefe vor Ort anpassbar unter Beachtung der Einbautiefe der vorgesehenen Einwurftür. Die auf der Herstellerseite widersprüchlich angegebene Durchmessertoleranz ist vor Bestellung verbindlich zu klären.

Referenzprodukt: Türschurrenrohr - Edelstahl Ø 250 mm - quadratisch, HKW, Art.-Nr. 708260-25. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Türschurrenrohr montieren und Türanschluss ausrichten

Langtext:

Vorstehend beschriebenes Türschurrenrohr fachgerecht montieren. Tatsächliche Rohrmaße, Anschlussgeometrie, Wandaufbau, Türtyp und erforderliche Einbautiefe prüfen. Soweit erforderlich, Tiefe des Schurrenkastens fachgerecht anpassen. Bauteil lot- bzw. fluchtgerecht und spannungsarm mit angrenzenden Schachtelementen verbinden, Schurrenkasten lagegerecht ausrichten und Befestigungspunkte der Einwurftür zugänglich halten. Abschließend festen Sitz, Maßhaltigkeit und freien Wäschetransport kontrollieren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Einwurftür, gegebenenfalls Schurrenverlängerung, Klemmbänder, Schachtauflager sowie weitere Befestigungs- und Verbindungsmittel sind entsprechend der LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben.

Die erforderliche Kastentiefe ist anhand der konkreten Einbausituation und der Einbautiefe der gewählten Einwurftür festzulegen. Wegen der widersprüchlichen Toleranzangaben auf der HKW-Produktseite ist die maßgebende Durchmessertoleranz vor Bestellung und Montage verbindlich mit dem Hersteller zu klären.