

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Wandabstandshalter - Edelstahl Ø 250 mm

Referenzprodukt: Wandabstandshalter - Edelstahl Ø 250 mm, HKW

Art.-Nr.: 708296-25

GTIN: 0735654764809

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Untergrund, Befestigungsmittel, Befestigungsabstände, Lastabtragung und statische Eignung sind projektspezifisch festzulegen. Der Wandabstandshalter dient der Führung bzw. Fixierung des Schachtelements; Herstellerangaben ersetzen keine statische Bemessung oder Beurteilung des Baugrundes.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines justierbaren Wandabstandshalters aus Edelstahl zur wandseitigen Führung und Fixierung von Schachtelementen der Systemgröße Ø 250 mm.

Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl mit innenliegender Scotch-Schaumstoffauflage an der Metallschelle. Innendurchmesser einschließlich Schaumstoff 250 mm mit Toleranz +/- 2 mm. Gesamtlänge im vollständig ausgezogenen Zustand 420 mm; Länge um ca. 90 mm justierbar. Wandseitige Montageplatte bzw. Montagekreuz 200 x 200 mm.

Datenhinweis: Für den Innendurchmesser der Metallschelle ohne Schaumstoff enthält die HKW-Produktseite zwei unterschiedliche Angaben: im oberen Produktdatenblock ca. Ø 255 mm (+/- 2 mm), in der technischen Datentabelle Ø 260 mm (+/- 2 mm). Für die Funktion maßgebend und konsistent angegeben ist das Innenmaß einschließlich Scotch-Schaumstoff mit Ø 250 mm (+/- 2 mm). Der nackte Schellendurchmesser ist vor Ausführung bei Bedarf mit dem Hersteller zu klären.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	justierbarer Wandabstandshalter für Schachtelemente
Systemgröße	Ø 250 mm
Material	Edelstahl
Oberfläche	hochglanzpoliert
Schellenauflage	Innenseite mit Scotch-Schaumstoff
Innendurchmesser inkl. Schaumstoff	250 mm (+/- 2 mm)
Innendurchmesser Metallschelle	Herstellerangabe widersprüchlich: ca. 255 bzw. 260 mm (+/- 2 mm)
Gesamtlänge, ganz ausgezogen	420 mm
Längenverstellung	ca. 90 mm justierbar
Montageplatte / Montagekreuz	200 x 200 mm
Kompatibilität	Schachtelemente der Systemgröße Ø 250 mm
Funktion	wandseitige Führung / Fixierung; keine statische Bemessung durch Produktangabe
Befestigung Untergrund	Befestigungsmittel nach Untergrund und projektspezifischer Bemessung
Montage	spannungsarm, lagegerecht, Schacht nicht unzulässig verformen

Einbauhinweis: Vor Montage Wandabstand, Schachtachse, Untergrund und erforderliche Befestigung prüfen. Abstandshalter auf das erforderliche Maß einstellen, Montageplatte vollflächig bzw. systemgerecht am tragfähigen Untergrund befestigen und Schelle so schließen, dass das Schachtelement sicher geführt, jedoch nicht unzulässig eingeschnürt oder verformt wird.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Wandabstandshalter Edelstahl Ø 250 mm, justierbar, liefern

Langtext:

Justierbaren Wandabstandshalter zur wandseitigen Führung und Fixierung von Schachtelementen der Systemgröße Ø 250 mm liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Metallschelle innen mit Scotch-Schaumstoffauflage. Innendurchmesser einschließlich Schaumstoff 250 mm (+/- 2 mm). Gesamtlänge vollständig ausgezogen 420 mm, Längenverstellung ca. 90 mm. Wandseitige Montageplatte / Montagekreuz 200 × 200 mm. Befestigungsmittel zum Baukörper entsprechend Untergrund und projektspezifischer Bemessung vorsehen bzw. gesondert ausschreiben.

Referenzprodukt: Wandabstandshalter - Edelstahl Ø 250 mm, HKW, Art.-Nr. 708296-25. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Wandabstandshalter einstellen, befestigen und Schachtelement fixieren

Langtext:

Vorstehend beschriebenen Wandabstandshalter fachgerecht montieren. Wandabstand, Schachtachse, Untergrund und Befestigungspunkte prüfen. Abstandshalter auf das erforderliche Maß einstellen, Montageplatte / Montagekreuz am tragfähigen Untergrund befestigen und Schachtelement in der gepolsterten Schelle spannungsarm fixieren. Befestigung so ausführen, dass eine sichere Führung erreicht wird, ohne das Schachtelement unzulässig zu verformen. Abschließend festen Sitz, Ausrichtung und Schachtflecht kontrollieren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Dübel, Anker, Schrauben oder sonstige Befestigungsmittel zum Baukörper sind entsprechend der LV-Abgrenzung und der projektspezifischen Bemessung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben.

Der erforderliche Befestigungsabstand und die Anzahl der Wandabstandshalter sind aus Schachtführung, Baukörper, Lasten und Einbausituation projektspezifisch festzulegen. Die Herstellerangabe zur Justierbarkeit ersetzt keine statische Bemessung. Bei Relevanz ist der widersprüchlich angegebene Schellen-Innendurchmesser ohne Schaumstoff vor Bestellung mit HKW zu klären.