

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Endrohr – Edelstahl Ø 300 mm

Referenzprodukt: Endrohr – Edelstahl Ø 300 mm, HKW

Art.-Nr.: 708263

GTIN: 0735654765189

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Lage des Schachtauswurfs, Befestigung, Freiraum und gegebenenfalls notwendige Auffangvorrichtungen sind entsprechend der Schachtplanung festzulegen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines Endrohres aus Edelstahl als unteres Abschlusselement eines Wäscheabwurfschachtes der Systemgröße Ø 300 mm.

Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 1,0 mm, Rohrinnendurchmesser Ø 300 mm, Gesamthöhe 100 mm, Nutzhöhe 50 mm. Unterer Abschluss umbördelt zur Ausbildung einer glatten, wäscheschonenden Auswurfkante. Anschluss an das angrenzende Schachtsystem fluchtend und spannungsarm ausführen.

Die Herstellerseite nennt im technischen Beschreibungstext eine Durchmessertoleranz von +/- 2 cm, beschreibt zugleich aber fertigungsbedingte Abweichungen im Bereich weniger Millimeter. Die verbindliche Maßtoleranz ist vor Bestellung zu klären. Passung vor Montage prüfen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Endrohr / unterer Schachtabschluss
Systemgröße	Ø 300 mm
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinnendurchmesser	Ø 300 mm; Maßtoleranz mit Hersteller klären
Gesamthöhe	100 mm
Nutzhöhe	50 mm
Unterer Abschluss	umbördelt, glatt und ohne scharfe Auswurfkante
Fertigungshinweis Durchmesser	abweichende Toleranzangaben des Herstellers prüfen
Funktion	unterer Abschluss des Wäscheabwurfschachtes
Anschluss	passend zum Edelstahl-Schachtsystem Ø 300 mm
Montage	fluchtend, spannungsarm, sicher befestigt

Einbauhinweis: Vor Montage Anschlussdurchmesser, Passung und Schachtflecht prüfen. Endrohr sicher befestigen und freien Wäscheauswurf ohne störende Innenkanten gewährleisten. Passendes Klemmband nach Systemplanung vorsehen; dieses ist gesondert auszuschreiben, sofern nicht Bestandteil der Montageposition.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Endrohr, Edelstahl Ø 300 mm, liefern

Langtext:

Endrohr als unterer Abschluss eines Wäscheabwurfschachtes Ø 300 mm liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 1,0 mm, Gesamthöhe 100 mm, Nutzhöhe 50 mm. Untere Auswurfkante umbördelt und glatt. Verbindliche Durchmessertoleranz vor Bestellung klären; tatsächliche Passung vor Montage prüfen.

Referenzprodukt: Endrohr – Edelstahl Ø 300 mm, HKW, Art.-Nr. 708263. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Endrohr Edelstahl Ø 300 mm montieren

Langtext:

Vorstehend beschriebenes Endrohr als unteren Schachtabschluss fachgerecht montieren. Anschlussdurchmesser, Passung und Schachtflecht prüfen. Endrohr fluchtend und spannungsarm einsetzen, sicher befestigen und den freien Wäscheauswurf sowie die glatte Abschlusskante kontrollieren. Erforderliches Klemmband gemäß LV-Abgrenzung berücksichtigen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Ein gegebenenfalls erforderliches Klemmband sowie zusätzliche Befestigungs- und Sicherungselemente sind entsprechend der Systemplanung und LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben.

Die widersprüchlichen Herstellerangaben zur Durchmessertoleranz sind vor Bestellung zu klären. Lage des Auswurfs, Befestigung und Lastabtragung des Schachtsystems sind projektspezifisch festzulegen.