

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

HKW Schachtrohr 250 mm – Edelstahl Ø 300 mm

Referenzprodukt: Schachtrohr 250 mm – Edelstahl Ø 300 mm, HKW

Art.-Nr.: 708258

GTIN: 0735654767893

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben sowie den vertraglich vereinbarten Regelungen der VOB/B und den allgemeinen Regelungen der ATV DIN 18299, soweit vereinbart. Planunterlagen, Schachtverlauf, Brandschutz-, Schallschutz- und Befestigungskonzept sind vor Ausführung zu prüfen.

Die Angabe eines Referenzproduktes dient ausschließlich der Beschreibung des geforderten Qualitäts- und Funktionsniveaus. Gleichwertige Fabrikate sind zugelassen, sofern Kompatibilität, Werkstoff, Abmessungen und Gebrauchstauglichkeit nachgewiesen werden.

2. Ausschreibungstext

Gerades Edelstahl-Schachtrohr als Zwischenstück für eine Wäscheabwurfanlage, Nenn-Innendurchmesser 300 mm, Gesamthöhe 250 mm und wirksame Einbauhöhe ca. 200 mm. Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,0 mm. Steckfähige Ausbildung zur Verbindung mit geeigneten, systemkompatiblen Schachtelementen.

Lieferung einschließlich der für eine ordnungsgemäße Bereitstellung erforderlichen Leistungen; Montage lot- und fluchtgerecht nach Systemvorgaben. Übergänge und Verbindungen so herstellen, dass keine scharfen Kanten, störenden Vorsprünge oder unzulässigen Versätze im Wäschefallweg entstehen. Erforderliche zusätzliche Klemmbänder, Auflager oder Befestigungsmittel sind nach Planung gesondert zu berücksichtigen, sofern nicht ausdrücklich Bestandteil der Position.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Gerades Schachtrohr für Wäscheabwurfanlage
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinnendurchmesser	300 mm (± 2 mm)
Gesamthöhe	250 mm
Nutzhöhe	ca. 200 mm (Stecküberdeckung ca. 50 mm)
Artikelgewicht (Referenz)	ca. 2,00 kg
Verbindung	Systemkompatible Steckverbindung

Montage- und Prüfhinweis: Herstellungsbedingt können geringfügige Abweichungen des Rohrdurchmessers im Bereich weniger Millimeter auftreten. Maßhaltigkeit, Steckpassung und Einbauhöhe vor Ort kontrollieren; die angegebenen ± 2 mm sind für die ausgeschriebene Mindestanforderung maßgeblich.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 | Schachtrohr 250 mm, Edelstahl Ø 300 mm, liefern

Kurztext: Edelstahl-Schachtrohr 250 mm / Ø 300 mm liefern

Langtext: Gerades, steckfähiges Schachtrohr für Wäscheabwurfanlage aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 1,0 mm, Rohrinnendurchmesser 300 mm (± 2 mm), Gesamthöhe 250 mm, Nutzhöhe ca. 200 mm, einschließlich sachgerechter Anlieferung, Prüfung und Bereitstellung. Gleichwertige Produkte zulässig.

Referenzfabrikat: HKW, Schachtrohr 250 mm – Edelstahl Ø 300 mm; Art.-Nr. 708258.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 | Schachtrohr 250 mm, Edelstahl Ø 300 mm, montieren

Kurztext: Edelstahl-Schachtrohr 250 mm / Ø 300 mm montieren

Langtext: Vorstehend beschriebenes Schachtrohr in den vorgesehenen Wäscheabwurfschacht einbauen, passend zu benachbarten Schachtelementen ausrichten, fachgerecht stecken und gegen unbeabsichtigtes Lösen entsprechend der Systemplanung sichern. Passungen und lichte Durchgängigkeit prüfen; fertige Anlage von Montageverschmutzungen reinigen. Notwendige tragende Befestigungen und weitere Verbindungselemente sind entsprechend Leistungsverzeichnis bzw. Planung zu koordinieren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung der Lieferung und Montage getrennt nach tatsächlich ausgeführten und anerkannten Stückzahlen. Einheitspreise enthalten alle jeweils beschriebenen Nebenleistungen. Die Nutzlänge des Schachtrohrs ist für die Schachthöhenplanung mit ca. 200 mm anzusetzen; die Gesamthöhe von 250 mm darf nicht als wirksames Einbaumaß verwendet werden.

Befestigungsabstände, Schachtauflager, brandschutztechnische Abschottungen, Körperschallentkopplung und etwaige zusätzliche Klemmbänder sind projektbezogen festzulegen. Maß- und Funktionsprüfung vor Abnahme dokumentieren. Bei abweichenden Systemkomponenten ist die Gleichwertigkeit und sichere Steckverbindung vor Einbau nachzuweisen.